




PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W RADOMIU
POWIATOWA STACJA SANITARNO – EPIDEMIOLOGICZNA W RADOMIU
26-601 RADOM, ul. gen. Leopolda Okulickiego 9D e-mail: radom@psse.waw.pl
☎ 48 330-90-32, 48 345-15-94, fax 48 333-20-23 www.radom.psse.waw.pl

HKN.6030-201/18

KOMUNIKAT Nr 1/2018

Radom, dnia 23.05.2018r.



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radomiu informuje, iż na podstawie otrzymanego wyniku z badań próbki wody nr 053681/05/2018 pobranej z wodociągu publicznego w Czarnej gm. Pionki stwierdza, iż woda nie spełnia wymagań rozp. Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi ze względu na przekroczenie parametru mikrobiologicznego - enterokoki.

W związku z powyższym mieszkańcy zaopatrywani w wodę z wodociągu publicznego w Czarnej gm. Pionki zobowiązani są do przestrzegania następujących wskazówek:

1. Woda z kranu nie może być spożywana i używana do przygotowywania posiłków
2. Woda nie może być używana do mycia owoców, warzyw oraz naczyń kuchennych
3. Woda nie może być używana do mycia zębów oraz przemywania otwartych ran
4. Woda może być wykorzystywana tylko do celów sanitarnych

Gmina Pionki decyzją PPIS w Radomiu nr HKN.650-110/18 z dnia 21.05.2018r. została zobowiązana do zapewnienia mieszkańcom zastępczego źródła zaopatrzenia w wodę do spożycia oraz podjęcia stosownych działań naprawczych mających na celu doprowadzenie jakości wody do wymogów określonych w w/w rozp.

Powyższa informacja obowiązuje do czasu odwołania.

Państwowy Powiatowy Inspektor
Sanitarny w Radomiu

z up. Witold Barwicki
Zastępca Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Radomiu