



PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W RADOMIU
POWIATOWA STACJA SANITARNO – EPIDEMIOLOGICZNA W RADOMIU
26-601 RADOM, ul. gen. Leopolda Okulickiego 9D e-mail: radom@psse.waw.pl
☎ 48 330-90-32, 48 345-15-94, fax 48 333-20-23 www.radom.psse.waw.pl



Radom 23.05.2018r.

HKN.6030-203/18

OCENA OKRESOWA
O BRAKU PRZYDATNOŚCI WODY DO SPOŻYCIA
wydana dla wodociągu publicznego w Czarnej

Na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2017r. poz. 1261)
- art. 12 ust. 1 Ustawy z dnia 07 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2017r. poz. 328 z późn. zm.)
- § 21.1 i §22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294)

po rozpatrzeniu danych zawartych w wyniku cząstkowym dot. próbki nr 053681/05/2018 pobranej w dniu 18.05.2018r. z punktu monitoringowego tj. mieszkania prywatnego Czarna 50a gm. Pionki

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radomiu

stwierdził,

brak przydatności wody do spożycia z wodociągu publicznego w Czarnej gm. Pionki.

Zanieczyszczenie mikrobiologiczne dotyczy przekroczenia parametru enterokoki kałowe. W próbce nr 053681/05/2018 wykryto 95 jtk/100ml, gdzie najwyższa dopuszczalna wartość parametryczna wynosi 0 jtk/100ml. Enterokoki należą do wskaźników zanieczyszczenia kałowego wody. Wykrycie tych drobnoustrojów w wodzie wskazuje na niewłaściwe jej uzdatnianie lub uszkodzenia systemu dystrybucji. Mikroorganizmy te należą do bakterii, które mogą powodować groźne dla człowieka zakażenia.

W związku z powyższym PPIS w Radomiu wydał decyzję nr HKN.650-110/18 z dnia 21.05.2018r. o braku przydatności wody do spożycia przez ludzi.

Państwowy Powiatowy Inspektor
Sanitarny w Radomiuz up. Witold Barwicki
Zastępca Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Radomiu

Otrzymuje:

1. Gmina Pionki
ul. Zwycięstwa 6 26-670 Pionki
2. a/a