



PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W RADOMIU
POWIATOWA STACJA SANITARNO – EPIDEMIOLOGICZNA W RADOMIU
 26-601 RADOM, ul. gen. Leopolda Okulickiego 9D e-mail: radom@psse.waw.pl
 ☎ 48 330-90-32, 48 345-15-94, fax 48 333-20-23 www.radom.psse.waw.pl

Radom 28.05.2018r.

HKN.6030-206/18

OCENA OKRESOWA
O PRZYDATNOŚCI WODY DO SPOŻYCIA
wydana dla wodociągu publicznego w Czarnej

Na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2017r. poz. 1261)
- art. 12 ust. 1 Ustawy z dnia 07 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2017r. poz. 328 z późn. zm.)
- § 21.1 i §22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294)

po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniach z badań próbek wody do spożycia nr 536; 537 oraz 538 pobranych w dniu 22.05.2018r. w SUW Czarna, mieszkaniu prywatnym Płachty 31 oraz mieszkaniu prywatnym Czarna 50a gm. Pionki

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radomiu

stwierdził,
 przydatność wody do spożycia z wodociągu publicznego w Czarnej gm. Pionki.

Zanieczyszczenie mikrobiologiczne dot. przekroczeń parametru enterokoki zostało wyeliminowane po podjęciu przez Gminę Pionki działań naprawczych polegających na czyszczeniu zbiorników wody, dezynfekcji urządzeń wodociągowych w stacji uzdatniania wody w Czarnej oraz sieci wodociągowej co zostało potwierdzone w kolejnych badaniach laboratoryjnych.

W związku z powyższym PPIS w Radomiu wydał decyzję nr HKN.650-120/18 z dnia 28.05.2018r. o przydatności wody do spożycia przez ludzi, a tym samym wygasił decyzję nr HKN.650-110/18 z dnia 21.05.2018r. o braku przydatności wody do spożycia przez ludzi.

Państwowy Powiatowy Inspektor
 Sanitarny w Radomiu

z up. *Witold Barwicki*
 Zastępca Państwowego Powiatowego
 Inspektora Sanitarnego w Radomiu

Otrzymuje:

1. Gmina Pionki
 ul. Zwycięstwa 6 26-670 Pionki
2. a/a