



**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W RADOMIU**  
**POWIATOWA STACJA SANITARNO – EPIDEMIOLOGICZNA W RADOMIU**

26-601 RADOM, ul. gen. Leopolda Okulickiego 9D  
☎ 048 345-15-94, fax 048 333-20-23

e-mail: radom@psse.waw.pl  
www.radom.psse.waw.pl

HKN.447.OW.48.2019.N.W

Radom, dn. 15.01.2019r.

### Ocena do sprawozdania z badań próbki wody

Na podstawie sprawozdania z badań próbki wody nr analizy 6 z 14.01.2019r. pobranej w mieszkaniu prywatnym w miejscowości Suskowola 47A gm. Pionki (kuchnia) w dniu 07.01.2019r. w ramach prowadzonego nadzoru sanitarnego

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radomiu stwierdza

#### zgodność

w zakresie zbadanych parametrów z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Otrzymują:

1. Gmina Pionki  
ul. Zwycięstwa 6A , 26-670 Pionki
2. a/a

Państwowy Powiatowy Inspektor  
Sanitarny w Radomiu

z up. Witold Barwicki  
Zastępca Państwowego Powiatowego  
Inspektora Sanitarnego w Radomiu



**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W RADOMIU**  
**POWIATOWA STACJA SANITARNO – EPIDEMIOLOGICZNA W RADOMIU**

26-601 RADOM, ul. gen. Leopolda Okulickiego 9D  
☎ 048 345-15-94, fax 048 333-20-23

e-mail: radom@psse.waw.pl  
www.radom.psse.waw.pl

HKN.447.OW.50.2019.N.W

Radom, dn. 15.01.2019r.

### Ocena do sprawozdania z badań próbki wody

Na podstawie sprawozdania z badań próbki wody nr analizy 8 z 14.01.2019r. pobranej w mieszkaniu prywatnym w miejscowości Kieszek 27 gm. Pionki (kuchnia) w dniu 07.01.2019r. w ramach prowadzonego nadzoru sanitarnego

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radomiu stwierdza

**zgodność**

w zakresie zbadanych parametrów z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Otrzymują:

1. Gmina Pionki  
ul. Zwycięstwa 6A , 26-670 Pionki
2. a/a

Państwowy Powiatowy Inspektor  
Sanitarny w Radomiu

*z up. Władysława Barwicki*  
Zastępca Państwowego Powiatowego  
Inspektora Sanitarnego w Radomiu



**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W RADOMIU**  
**POWIATOWA STACJA SANITARNO – EPIDEMIOLOGICZNA W RADOMIU**

26-601 RADOM, ul. gen. Leopolda Okulickiego 9D  
☎ 048 345-15-94, fax 048 333-20-23

e-mail: radom@psse.waw.pl  
www.radom.psse.waw.pl

Radom, dn. 15.01.2019r.

HKN.447.OW.49.2019.N.W

### Ocena do sprawozdania z badań próbki wody

Na podstawie sprawozdania z badań próbki wody nr analizy 7 z 14.01.2019r. pobranej w mieszkaniu prywatnym w miejscowości Czarna 50 A gm. Pionki (kuchnia) w dniu 07.01.2019r. w ramach prowadzonego nadzoru sanitarnego

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radomiu stwierdza

#### niezgodność

z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) w zakresie zbadanego parametru *ogólna liczba mikroorganizmów w 22 °C/ 1 ml wody* tj. >300 j.t.k./1 ml wody – wartość zalecana w kranie konsumenta wynosi 200 j.t.k./1 ml wody.

Państwowy Powiatowy Inspektor  
Sanitarny w Radomiu

z up. Witold Barwicki  
Zastępca Państwowego Powiatowego  
Inspektora Sanitarnego w Radomiu

Otrzymują:

1. Gmina Pionki  
ul. Zwycięstwa 6A , 26-670 Pionki
2. a/a