



PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W RADOMIU
POWIATOWA STACJA SANITARNO – EPIDEMIOLOGICZNA W RADOMIU
 26-601 RADOM, ul. gen. Leopolda Okulickiego 9D e-mail: radom@psse.waw.pl
 ☎ 48 330-90-32, 48 345-15-94, fax 48 333-20-23 www.radom.psse.waw.pl

HKN.6030-61/18

Kod. Techniczny
[Signature]



Radom 15.01.2018r.

OKRESOWA OCENA JAKOŚCI WODY za 2017r.
wydana dla wodociągu publicznego w Augustowie

Na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2017r. poz. 1261)
- art. 12 ust. 1 Ustawy z dnia 07 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2017r. poz. 328 z późn. zm.)
- § 17.1 i §19.1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r. poz. 1989)

po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniach nr 250/S; 307/S; 306/S; 332; 1795/S; SB/89306/09/2017 z badań próbek wody pobranych w dniach 8.02.17; 14.02.17; 5.06.17; 8.08.17 oraz 6.09.17 z:

- PSP Augustów 102
- SUW Augustów
- m. pryw. Augustów 49

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radomiu

stwierdza

spełnienie wymagań określonych w rozporządzeniu M. Z. w odniesieniu do jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi pochodzącej z wodociągu publicznego w Augustowie zarządzanego przez Gminę Pionki.

UZASADNIENIE

W próbkach wody pobieranej do badań w 2017r. z w/w wodociągu publicznego stwierdzono jednorazowe wystąpienie pojedynczych kolonii bakterii gr. coli. Zanieczyszczenie mikrobiologiczne miało charakter krótkotrwały. Podjęte przez Gminę Pionki działania naprawcze polegające na płukaniu i dezynfekcji urządzeń wodociągowych w stacji uzdatniania wody w Augustowie oraz instalacji wewnętrznej w Publicznej Szkole Podstawowej w Augustowie spowodowały poprawę jakości wody co zostało potwierdzone w kolejnych badaniach laboratoryjnych. Ze względu na krótkotrwałe i miejscowe występowanie przekroczeń oraz po rozważeniu stopnia zagrożenia dla zdrowia ludzi PPIS w Radomiu stwierdził przydatność wody do spożycia przez ludzi.

Otrzymuje:

1. Gmina Pionki
ul. Zwycięstwa 6 26-670 Pionki
2. a/a

**Państwowy Powiatowy Inspektor
Sanitarny w Radomiu**

**z up. Witold Barwicki
Zastępca Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Radomiu**