



**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W RADOMIU**  
**POWIATOWA STACJA SANITARNO – EPIDEMIOLOGICZNA W RADOMIU**  
 26-601 RADOM, ul. gen. Leopolda Okulickiego 9D e-mail: radom@psse.waw.pl  
 ☎ 48 330-90-32, 48 345-15-94, fax 48 333-20-23 www.radom.psse.waw.pl

HKN.6030-67/18

*Kol. Tomoma*



Radom 16.01.2018r.

**OKRESOWA OCENA JAKOŚCI WODY za 2017r.**  
**wydana dla wodociągu publicznego w Czarnej**

Na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2017r. poz. 1261)
- art. 12 ust. 1 Ustawy z dnia 07 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2017r. poz. 328 z późn. zm.)
- § 17.1 i §19.1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r. poz. 1989)

po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniach nr 253/S; 1106/S; 334; 1794/S; SB/89308/09/2017; 2071/S; 2072/S; 2537/S; 874; 873; 875; 889; 887; 888; 904; 902; 903 z badań próbek wody pobranych w dniach 8.02.17; 18.05.17; 5.06.17; 8.08.17; 6.09.17; 13.09.17; 8.11.17; 14.11.17; 17.11.17 oraz 24.11.17;  
 z:

- SUW Czarna
- mieszkania prywatnego Płachty 31
- mieszkania prywatnego Czarna 50a

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radomiu

stwierdził, iż w próbkach wody pobieranej do badań w 2017r. z w/w wodociągu publicznego w czterech badaniach występowały pojedyncze kolonie bakterii gr. coli. Zanieczyszczenie mikrobiologiczne miało charakter krótkotrwały. Podjęte przez Gminę Pionki działania naprawcze polegające na płukaniu i dezynfekcji urządzeń wodociągowych w stacji uzdatniania wody w Czarnej oraz sieci wodociągowej spowodowały poprawę jakości wody co zostało potwierdzone w kolejnych badaniach laboratoryjnych. Ze względu na krótkotrwałe i miejscowe występowanie przekroczeń oraz po rozważeniu stopnia zagrożenia dla zdrowia ludzi PPIS w Radomiu stwierdził przydatność wody do spożycia przez ludzi.

Państwowy Powiatowy Inspektor  
 Sanitarny w Radomiu

z up. Witold Barwicki  
 Zastępca Państwowego Powiatowego  
 Inspektora Sanitarnego w Radomiu

Otrzymuje:

1. Gmina Pionki  
 ul. Zwycięstwa 6 26-670 Pionki
2. a/a