

Kol. Jermolowa

Radom 12.12.2016r.



OCENA JAKOŚCI WODY za 2016r.

Na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2015r. poz. 1412 z późn. zm.)
- art. 12 ust. 1 Ustawy z dnia 07 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2015r. poz. 139 z późn. zm.)
- § 17.1 i §19.1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r. poz. 1989)

po rozpatrzeniu danych zawartych w protokołach z poboru próbek wody nr HKN.603-58/31/16; HKN.6030-7/2/16; HKN.603-7/33/16; HKN.6030-2/46/16; HKN.603-6/198/16; HKN.603-58/471/16; HKN.6030-5/217/16 dokonanych w dniach 8.02.16; 29.02.16; 20.05.16; 14.06.16; 4.08.16; 3.10.16; 18.11.16; 21.11.16 z:

- SUW Czarna
- mieszkania prywatnego Płachty 31
- mieszkania prywatnego Czarna 50a

oraz na podstawie uzyskanych wyników badań w/w próbek sprawozdania nr 248/S z 19.2.16; 101 z 7.03.16; 1064/S z 25.05.16; 347 z 21.06.16; 1690/S z 9.08.16; SB/74944/10/2016 z 25.10.16; 2559/S z 23.11.16; 770 z 28.11.16; 771 z 28.11.16; 772 z 28.11.16 wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznika nr 10 do w/w rozporządzenia

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radomiu

stwierdza

przydatność wody do spożycia przez ludzi

z wodociągu publicznego w Czarnej
zarządzanego przez Gminę Pionki.

UZASADNIENIE

W próbkach wody pobieranej do badań w 2016r. z w/w wodociągu publicznego stwierdzono jednorazowe wystąpienie kolonii bakterii gr. coli oraz nieakceptowalnego zapachu. Zanieczyszczenie mikrobiologiczne miało charakter krótkotrwały. Podjęte przez UG w Pionkach działania naprawcze polegające na płukaniu i dezynfekcji sieci wodociągowej spowodowały poprawę jakości wody co zostało potwierdzone w kolejnych badaniach laboratoryjnych. Ze względu na krótkotrwałe i miejscowe wystąpienie przekroczeń oraz po rozważeniu stopnia zagrożenia dla zdrowia ludzi PPIS w Radomiu stwierdził przydatność wody do spożycia.

Otrzymuje:

1. Gmina Pionki
ul. Zwycięstwa 6 26-670 Pionki
2. a/a

Państwowy Powiatowy Inspektor
Sanitarny w Radomiu
z up. Witold Barwicki
Zastępca Państwowo Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Radomiu