



**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W RADOMIU**  
**POWIATOWA STACJA SANITARNO – EPIDEMIOLOGICZNA W RADOMIU**  
26-601 RADOM, ul. gen. Leopolda Okulickiego 9D e-mail: radom@psse.waw.pl  
☎ 48 330-90-32, 48 345-15-94, fax 48 333-20-23 www.radom.psse.waw.pl

Radom 10.01.2019r.

HKN.4411.30.2019



**OKRESOWA OCENA JAKOŚCI WODY za 2018r.**  
**wydana dla wodociągu publicznego w Jedlni**

Na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2017r. poz. 1261 z późn. zm.)
- art. 12 ust. 1 Ustawy z dnia 07 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2017r. poz. 328 z późn. zm.)
- § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294)

po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniach nr 177/S; 288; 715/S; SB/43334/05/2018; 709; 740; 1735/S; 1048; HKL.9051.1.07080.2018; PBP/7080/P/2018; OL-LBW.6210.1289/n.2018; 2344/S; 2342/S; HKL.9051.1.08342.2018 z badań próbek wody pobranych w dniach 5.02.18; 13.03.18; 18.04.18; 10.05.18; 18.07.18; 30.07.18; 8.08.18; 15.10.18; 23.10.18; 3.12.18 z:

- PSP Jaroszeki
- PSP Jedlnia
- mieszkanie prywatne Kieszek 27

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radomiu

stwierdził występowanie w próbkach wody pobranych do badań w 2018r. z w/w wodociągu publicznego przekroczenia w zakresie ogólnej liczby mikroorganizmów w 22°C oraz zapachu. Nieprawidłowości miały charakter krótkotrwały i miejscowy. Kolejne badania laboratoryjne potwierdziły wyeliminowanie w/w przekroczeń. W związku z powyższym PPIS w Radomiu stwierdził przydatność wody do spożycia przez ludzi.

Państwowy Powiatowy Inspektor  
Sanitarny w Radomiuz up. Wiesława Barwicki  
Zastępca Państwowego Powiatowego  
Inspektora Sanitarnego w Radomiu

Otrzymuje:

1. Gmina Pionki  
ul. Zwycięstwa 6 26-670 Pionki
2. Wójt Gminy Pionki  
ul. Zwycięstwa 6 26-670 Pionki
3. a/a