




PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W RADOMIU
 POWIATOWA STACJA SANITARNO – EPIDEMIOLOGICZNA W RADOMIU
 26-601 RADOM, ul. gen. Leopolda Okulickiego 9D e-mail: radom@psse.waw.pl
 ☎ 48 330-90-32, 48 345-15-94, fax 48 333-20-23 www.radom.psse.waw.pl

Radom 17.12.2018r.

HKN.6030-360/18

kol. Teinoma



OKRESOWA OCENA JAKOŚCI WODY za 2018r.
wydana dla wodociągu publicznego w Augustowie

Na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2017r. poz. 1261 z późn. zm.)
- art. 12 ust. 1 Ustawy z dnia 07 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2017r. poz. 328 z późn. zm.)
- § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294)

oraz po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniach nr 176/S; 292; 1738/S; 1051; HKL.9051.1.07086.2018; PBP/7086/P/2018; OL-LBW.6210.1292/n.2018; 2343/S; 2416/S; 2417/S; HKL.9051.1.08343.2018 z badań próbek wody pobranych w dniach 5.02.18; 13.03.18; 8.08.18; 15.10.18; 23.10.18; 6.11.18; 3.12.18 z:

- PSP Augustów 102
- SUW Augustów
- m. pryw. Augustów 49

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radomiu

stwierdził, iż w próbkach wody pobieranej do badań w 2018r. z w/w wodociągu publicznego dwukrotnie występowały przekroczenia w zakresie ogólnej liczby mikroorganizmów w 22^oC oraz jednorazowo odnotowano przekroczenie manganu. Zanieczyszczenie mikrobiologiczne oraz przekroczenie fizyko – chemiczne miało charakter krótkotrwały. Podjęte przez Gminę Pionki działania naprawcze polegające na dezynfekcji i płukaniu urządzeń wodociągowych w stacji uzdatniania wody w Augustowie oraz instalacji wewnętrznej w Publicznej Szkole Podstawowej w Augustowie spowodowały poprawę jakości wody co zostało potwierdzone w kolejnych badaniach laboratoryjnych. Ze względu na krótkotrwałe i miejscowe występowanie przekroczeń oraz po rozważeniu stopnia zagrożenia dla zdrowia ludzi PPIS w Radomiu stwierdził przydatność wody do spożycia przez ludzi.

Państwowy Powiatowy Inspektor
 Sanitarny w Radomiu

z up. *Ryszard Barwński*
 Zastępca Państwowego Powiatowego
 Inspektora Sanitarnego w Radomiu

Otrzymuje:

1. Wójt Gminy Pionki
 ul. Zwycięstwa 6 26-670 Pionki
2. a/a