



PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W RADOMIU
POWIATOWA STACJA SANITARNO – EPIDEMIOLOGICZNA W RADOMIU
 26-601 RADOM, ul. gen. Leopolda Okulickiego 9D e-mail: radom@psse.waw.pl
 ☎ 48 330-90-32, 48 345-15-94, fax 48 333-20-23 www.radom.psse.waw.pl

Radom 10.01.2019r.

HKN.4411.29.2019

OKRESOWA OCENA JAKOŚCI WODY za 2018r. wydana dla wodociągu publicznego w Czarnej

Na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2017r. poz. 1261 z późn. zm.)
- art. 12 ust. 1 Ustawy z dnia 07 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2017r. poz. 328 z późn. zm.)
- § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294)

po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniach nr 178/S; 190; 290; 717/S; SB/48103/05/2018; 536; 538; 537; 600; 707; 1737/S; 1783/S; 1050; HKL.9051.1.07084/2018; PBP/7084/P/2018; OL-LBW.6210.1291/n/2018; 2336/S; 2346/S; 2335/S; 2379/S; 2380/S; 2378; 2400/S; 2401/S; 2418/S; 2568/S; HKL.9051.1.08346.2018 z badań próbek wody pobranych w dniach 5.02.18; 22.02.18; 13.03.18; 18.04.18; 18.05.18; 22.05.18; 8.06.18; 18.07.18; 8.08.18; 13.08.18; 15.10.18; 23.10.18; 30.10.18; 6.11.18; 23.11.18; 3.12.18 z:

- SUW Czarna
- mieszkania prywatnego Płachty 31
- mieszkania prywatnego Czarna 50a

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radomiu

stwierdził występowanie w próbkach wody pobranych do badań w 2018r. z w/w wodociągu publicznego przekroczenia w zakresie mikrobiologicznym, fizyko – chemicznym i organoleptycznym.

W odniesieniu do przekroczeń dopuszczalnej liczby enterokoków kałowych w jednej z próbek PPIS w Radomiu mając na uwadze ochronę zdrowia konsumentów wydał decyzję nakazującą unieruchomienie wodociągu publicznego w Czarnej gm. Pionki. Po podjęciu przez Gminę Pionki działań naprawczych polegających na dezynfekcji i płukaniu urządzeń wodociągowych w stacji uzdatniania wody w Czarnej, sieci wodociągowej oraz płukaniu zbiorników magazynowych wody nastąpiła poprawa jakości wody, co zostało potwierdzone w kolejnych badaniach laboratoryjnych. Mieszkańcy w trakcie prowadzenia działań naprawczych byli zaopatrywani w wodę z wodociągu publicznego w Mireniu gm. Pionki. Po otrzymaniu prawidłowych wyników badań PPIS w Radomiu wydał decyzję zezwalającą na korzystanie z wody pochodzącej z wodociągu publicznego w Czarnej.

Pojawienie się w kolejnym badaniu przekroczenia w zakresie występowania bakterii z gr. coli miało charakter krótkotrwały i miejscowy dotyczyło bowiem jednego pkt. monitoringowego zlokalizowanego w mieszkaniu prywatnym.

Próbka wody pobrana do badań dnia 15.10.18r. wykazała przekroczenia w zakresie mętności, zapachu, jonu amonowego, żelaza, manganu oraz bakterii gr. coli. Z otrzymanych z Gminy Pionki wyjaśnień wynika, iż przed w/w dniem poboru nastąpiło wyłączenie zasilania energetycznego co mogło mieć negatywny wpływ na jakość pobranej próbki wody. Po podjęciu przez Gminę Pionki działań naprawczych polegających na dezynfekcji i płukaniu urządzeń wodociągowych oraz sieci wyeliminowano przekroczenia fizyko – chemiczne i mikrobiologiczne w zakresie bakterii gr. coli. Przeprowadzone kolejne badania kontrolne

wykazały utrzymywanie się nieakceptowalnego zapachu oraz ponadnormatywny wzrost ogólnej liczby mikroorganizmów w 22°C. W celu wyeliminowania przekroczenia mikrobiologicznego zarządzający wodociągiem dokonał ponownej dezynfekcji sieci wodociągowej. W/w działania przyniosły pożądany rezultat.

W odniesieniu do utrzymującego się nieakceptowalnego zapachu kilkakrotnie dokonywano płukania sieci. Długotrwałe działania naprawcze spowodowały poprawę jakości wody co zostało potwierdzone w kolejnych badaniach laboratoryjnych.

Państwowy Powiatowy Inspektor
Sanitarny w Radomiu

z up. Witold Barwicki
Zastępca Państwowo Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Radomiu

Otrzymuje:

1. Gmina Pionki
ul. Zwycięstwa 6 26-670 Pionki
2. Wójt Gminy Pionki
ul. Zwycięstwa 6 26-670 Pionki
3. a/a