



PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W RADOMIU
POWIATOWA STACJA SANITARNO – EPIDEMIOLOGICZNA W RADOMIU
 26-601 RADOM, ul. gen. Leopolda Okulickiego 9D e-mail: radom@psse.waw.pl
 ☎ 48 330-90-32, 48 345-15-94, fax 48 333-20-23 www.radom.psse.waw.pl

HKN.6030-66/18

Kol. Tomina
[Signature]



Radom 16.01.2018r.

OKRESOWA OCENA JAKOŚCI WODY za 2017r.
wydana dla wodociągu publicznego w Mireniu

Na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2017r. poz. 1261)
- art. 12 ust. 1 Ustawy z dnia 07 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2017r. poz. 328 z późn. zm.)
- § 17.1 i §19.1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r. poz. 1989)

po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniach nr 308/S; 1105/S; 335; 1793/S; SB/89307/09/2017; 2536/S; 890 z badań próbek wody pobranych w dniach 14.02.17; 18.05.17; 5.06.17; 8.08.17; 6.09.17; 8.11.17 oraz 17.11.17 z:

- SUW Mireń
- mieszkania prywatnego Suskowola 47a
- mieszkania prywatnego Sucha 47
- mieszkania prywatnego Laski 65b

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radomiu

stwierdził w jednej z siedmiu próbek wody pobieranej do badań w 2017r. z w/w wodociągu publicznego ponadnormatywne ilości amonowego jonu. Przekroczenie miało charakter krótkotrwały. Podjęte przez Gminę Pionki działania naprawcze polegające na płukaniu sieci wodociągowej spowodowały poprawę jakości wody co zostało potwierdzone w kolejnym badaniu laboratoryjnym. Ze względu na krótkotrwałe i miejscowe występowanie przekroczeń oraz po rozważeniu stopnia zagrożenia dla zdrowia ludzi PPIS w Radomiu stwierdził przydatność wody do spożycia.

- Otrzymuje:
1. Gmina Pionki
ul. Zwycięstwa 6 26-670 Pionki
 2. a/a

Państwowy Powiatowy Inspektor
Sanitarny w Radomiu

z up. Witold Barwicki
Zastępca Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Radomiu